

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (주)고려기초연구소				사업자등록번호		
	주소 경기 화성시 팔탄면 신양2길 65 (전화번호: 070-8811-8222)						
석면해체·제거 사업장	건물명 정명고등학교			위치 경기도 부천시 심곡로 100			
	연면적(㎡) 22,525.09㎡			작업기간 2020.01.08.~ 2020.02.14			
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 7,332.01㎡, 가스켓 0.12㎡ (필요시 별지 첨부)						
측정기관	대표자 김 동 완			사업자등록번호 416-81-92136			
	주 소 인천시 서구 완정로178번길 37, 4층						
	측정자/분석자 박무하/김희정						
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지서식 첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고

별지서식 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 02월 일

제출인(대표자)

(서명 또는 인)

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면비산측정결과 별지서식

석면해체·제거 사업장 정보

현장소재지: 경기도 부천시 심곡로 100
석면해체제거작업 신고번호: 부 천-20190253
석면해체제거기관(대표자): (주)고려기초연구소 윤성진
측정일자: 2020.02.09

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A-1	폐기물보관지점1	LX40/1	10.1	40분	0.003	-



의뢰하신 분석결과를 상기와 같이 알려드립니다.

제출일: 2020.02.09

주식회사 신우이엔씨



석면비산 측정지점 별지서식

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보 관지점1			
	측정 시작 시간: 09:40	측정 종료 시간: 10:20	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	